

21.05.2019

Подпорожской городской прокуратурой по заданию прокуратуры Ленинградской области проведена проверка объектов АЗС 220, 243 ООО «Киришиавтосервис» расположенных на территории Подпорожского района.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения федерального законодательства в сфере противодействия терроризму.

В ходе проведенной проверки АЗС установлены нарушения при обеспечении выполнения требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ, а именно нарушены требования ППР 390, п. 55 не обеспечено исправное состояние пожарных резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, а именно: их утепление и очистку от льда в зимнее время, а также обеспечение забора воды в любое время года, резервуар на АЗС ООО «Киришиавтосервис» замерз, что препятствовало к его использованию.

По выявленным нарушениям внесено представление